



**DYREKTOR SĄDU APELACYJNEGO
w BIAŁYMSTOKU**

15-950 BIAŁYSTOK
ul. Mickiewicza 5
tel.: (85)7430-694, fax: (85)7323-019,
e-mail: dyrektor@bialystok.sa.gov.pl

G-241-5/18

W odpowiedzi na skierowane do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu G-241-5/18 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów oraz montaż instalacji klimatyzacji w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku, informuję:

Pytanie 1

Czy dopuszczane jest prowadzenie instalacji klimatyzacyjnych w korytach PVC oprócz górnej powierzchni ściany także po suficie pomieszczeń?

(Między innymi, ze względu na poprowadzoną podtynkowo w górnej powierzchni ścian instalację elektryczną.)

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem 3.5 Opisu technicznego do projektu instalacji klimatyzacji „Przewody instalacji chłodniczej powinny być prowadzone w górnej części ścian pod sufitem pomieszczeń, te które nie mogą być wykonane jako podtynkowe muszą być prowadzone w korytach maskujących z pvc. Wraz z instalacją chłodniczą w tych samych korytach, należy prowadzić przewody sterujące i zasilające.”

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia instalacji klimatyzacyjnych w korytach PVC po suficie (możliwie blisko ściany) w wypadku łuku na styku ściany z sufitem .


Pytanie 2

Czy jednostki zewnętrzne powinny zostać ogrodzone typowymi elementami modułowymi aby zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych.

Odpowiedź:

Jednostki zewnętrzne nie powinny zostać ogrodzone typowymi elementami modułowymi.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego


Zofia Kukła

(podpis zamawiającego)