



**Dyrektor Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku**

G-2321-4/22

- I. W odpowiedzi na skierowane do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego G-2321-4/22, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego do zasilania sieci teleinformatycznej w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, informuję:

Pytanie 1:

Prosimy o dopuszczenie agregatu o wysokości 1890 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną wysokość agregatu.

Pytanie 2:

Prosimy o dopuszczenie agregatu w standardowej obudowie dźwiękochłonnej o mocy akustycznej LWA 93 dBA i poziomie hałasu LPA 68 dBA z 7m. Podana w specyfikacji głośność maksymalna wynosząca 76 dBA z 1m wymagałaby zastosowania obudowy o mocy akustycznej LWA 84 dBA co jest niewykonalne dla podanych wymiarów i masy agregatu.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z parametru „Głośność maksymalna w zakresie 1m / 76 dB(A)”. Jednocześnie dopuszcza „Głośność maksymalną w zakresie 7m / 68 dB(A)”.

Pytanie 3:

Prosimy o szczegółowy opis zakresu prac związanych z wykonaniem linii kablowych odbioru mocy i sterowania. Długość i przebieg tras kablowych (wewnętrznych, zewnętrznych), możliwość podłączenia do rozdzielnic, konieczność lub brak konieczności instalacji zabezpieczeń itp.. Prosimy o zamieszczenie opisu, rzutów, schematu instalacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozdziałem III, pkt. 6. zapytania ofertowego Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Podczas tej czynności Zamawiający udostępni zarówno pomieszczenia rozdzielni głównej i pomieszczenie centralnego UPS-a.

Pytanie 4 :

Prosimy o szczegółowy opis zakresu prac związanych z instalacją dodatkowego panelu kontrolnego, który ma być zamontowany w „pomieszczeniu o stałym dozorze”. Długość i przebieg tras kablowych.

Odpowiedź:

Pomieszczenie o stałym dozorze znajduje się w odległości 20 m od posadowienia agregatu prądotwórczego. Zgodnie z Rozdziałem III, pkt. 6. zapytania ofertowego Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie długości (w poziomie i w pionie) przewodu kominowego.

Odpowiedź:

Planowana lokalizacja posadowienia agregatu prądotwórczego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku sądowego. Wysokość budynku 16,70 m. Zgodnie z Rozdziałem III, pkt. 6. zapytania ofertowego Wykonawca ma możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej.

- II. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian, w tym zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku
Grażyna Lewicka
(podpisano elektronicznie)