

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, tel.: 85 743 06 94, e-mail: dyrektor@bialystok.sa.gov.pl

G.262.114.2023

I. W odpowiedzi na skierowane do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego G.262.114.2023, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu zasilaczy UPS do sądów apelacji białostockiej, informuję:

Pytanie 1:

Dotyczy części 1 - Zasilacz UPS 1 – Wyposażenie standardowe.

Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania na CD lub innym nośniku. Czy zamawiający dopuści producenta urządzeń, który udostępnia swoje oprogramowanie do pobrania ze strony internetowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pobranie wymaganego oprogramowania udostępnionego na stronie internetowej przez producenta zasilacza UPS.

Pytanie 2:

Dotyczy części 1 - Zasilacz UPS 1 – Wyposażenie standardowe

Zamawiający wymaga dostarczenia uchwytów kablowych. Czy Zamawiający zaakceptuje np. organizery kabli Lanberg AK-1201-B?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie stałego mocowania kabli w szafie rackowej.

II. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian, w tym zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego

Grażyna Lewicka

/podpisano elektronicznie/