

# Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, tel.: 85 743 06 94, e-mail: dyrektor@bialystok.sa.gov.pl

G.262.114.2023

I. W odpowiedzi na skierowane do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego G.262.114.2023, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu zasilaczy UPS do sądów apelacji białostockiej, informuję:

### **Pytanie 3:**

Dostawa pięciu zasilaczy UPS do sądów apelacji białostockiej – Zasilacz UPS typu 3.

Czy zamawiający dopuści UPS o poziomie hałasu: < 60 dBA w trybie double conversion i < 47 dBA w trybie ESS (tryb oszczędzający energię)?

### **Odpowiedź:**

Z uwagi na to, że większość zasilaczy obsługuje zarówno tryb double conversion, jak i tryb ekonomiczny, Zamawiający wyznacza w miejsce określonego, nowy poziom głośności dla oferowanego urządzenia w zakresie trybu double conversion nie większy niż 60 dBA, zaś w trybie ekonomicznym (ECO) nie większy niż 47 dBA .

II. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian, w tym zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

**Z up. Dyrektora Sądu Apelacyjnego**

**Maciej Pomichowski**

/podpisano elektronicznie/