

# Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, tel.: 85 743 06 94, e-mail: dyrektors@bialystok.sa.gov.pl

L.dz. G.262.273.2024

(wyłącznie drogą elektroniczną)

Białystok, 06.11. 2024 r.

## Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o wartości poniżej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyłączonym ze stosowania przepisów ww. ustawy na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa i montaż klimatyzacji wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku”

### I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu pn. „Dostawa i montaż klimatyzacji wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku” wybrał ofertę firmy Klimka Wojciech Sochoń, ul. Bohaterów Monte Cassino 16, 16-010 Wasilków w cenie 124 985,00 złotych brutto.

Ranking ofert:

Numer oferty	Nazwa (albo imię i nazwisko) oraz siedziba (lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania) Wykonawcy	Punktacja w kryterium ceny
1	Klimka Wojciech Sochoń, ul. Bohaterów Monte Cassino 16, 16-010 Wasilków	100,00 punktów
2	RAF-THERM, ul. Sadowa 14, 18-500 Kolno	Oferta odrzucona
3	PHUR Felix 2 Paweł Danilczuk, ul. Szosa Knyszyńska 8, 15-694 Białystok	Oferta odrzucona
4	Mark-OZE Sp. z o.o., ul. Witebska 4 AB, 15-388 Białystok	85,03 punktów

### II. W postępowaniu odrzucono:

1. ofertę firmy RAF-THERM, ul. Sadowa 14, 18-500 Kolno na podstawie ust. 9 pkt.3 zapytania ofertowego ( w układzie 2 jednostka nie spełnia wymagań SEER $\geq$  7,0 ).

2. ofertę firmy PHUR Felix 2 Paweł Danilczuk, ul. Szosa Knyszyńska 8, 15-694 Białystok na podstawie ust. 9 pkt.3 zapytania ofertowego. Pompka skroplin Maxi Orange – nie spełnia wymagań w zakresie generowanego hałasu (wymagane max. 20 dBA, zaproponowane urządzenie 35 dBA), klasy ochrony urządzenia (wymagane min. IP44, zaproponowane IP21), wyposażenia w czujnik skroplin i zabezpieczenie przed zalaniem ( brak wyposażenia).
- 3.

**Monika J. Kucikowicz**

Pełniąca obowiązki Dyrektora

Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Podpisano elektronicznie